

## Záplavový detektor LD-81

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a tak například odeslat zprávu. Je přímo připojitelný k bezdrátovému detektoru systému JABLOTRON 100 (JA-150M) a OASIS (JA-81M) do svorek IN1 (červený vodič) a GND (černý vodič). Při propojení elektrod (zaplavením vodou) detektor vyše signál aktivace, zklidnění je vysláno, pokud propojení elektrod zmizí. Detektor je napájen přímo z obvodů JA-150M / JA-81M a pro svou činnost nepotřebuje jiný zdroj energie.

Detektor LD-81 lze použít i s detektorem JA-60N pro systémy Profi za předpokladu, že vložíte odpor 4k7 mezi svorku INP a červený vodič detektoru (do série). Černý vodič zapojte do svorky GND.

**Poznámka:** Do jednoho vysílače doporučujeme připojit vždy pouze jeden záplavový detektor.

### Technické parametry

Prostředí

II. vnitřní

Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

Maximální délka kabelu

2,5 m (nelze prodlužovat)

Detektor

reaguje na zaplavení vodou

Splňuje


ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022



JABLOTRON ALARMS a.s. prohlašuje, že výrobek LD-81 je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) v sekci Ke stažení.



**Poznámka:** Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) v sekci Ke stažení.



**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Tel.: 483 559 911  
Fax: 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.cz](http://www.jablotron.cz)