

12V napájecí kabeláž pro ústřednu JA-107K

Ústředna JA-107K umožňuje napájení z externího napájecího zdroje splňujícího požadavky ČSN EN 50131-6 v rozsahu napájecího napětí 10 až 15 V (DC) pro použití např. v ostrovních systémech nebo v objektech bez trvalého napájení 230 V (AC).

Pro připojení externího zdroje doporučujeme použít napájecí kabeláž VOD-JA-107K. Skládá se z vodiče, pojistkového pouzdra s pojistkou (F 6,3 A) a konektoru.

Postup instalace:

- Odpojte stávající konektor zdroje ústředny z desky ústředny (napájecí zdroj včetně zálohovacího akumulátoru se v této konfiguraci dále nepoužije).
- Napájecí kabeláž připojte k externímu zdroji napájení ve vypnutém stavu.
- Zasuňte konektor do desky ústředny.
- Zapněte externí napájecí zdroj.

Poznámky:

- Ústředna v této konfiguraci nevyhodnocuje případný výpadek napájecího napětí ani stav případných externích akumulátorů.
- Zálohování provozu ústředny je zcela závislé na externím napájecím zdroji.
- Při napájení alternativním externím zdrojem výrobce neručí za případné vzniklé škody.



Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz v sekci Ke stažení.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
Fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz